

Warszawa, dnia 09.06.2008r.

Nr sprawy: DAD – 1/2008

Działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, w związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Dostawę i montaż stolarki okiennej w budynkach "A" i "B", Instytutu Łączności -PIB przy ul. Swojczyckiej 38, we Wrocławiu” Nr sprawy: DAD – 1/2008 (przetarg nieograniczony zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 115461-2008 z dnia 30.05.2008r.) wyjaśniamy:

Pytanie 1

W celu umożliwienia poprawnej kalkulacji prosimy o dołączenie do SIWZ rysunków stolarki z naniesionymi podziałami, wymiarami i funkcjami otwierań.

Odpowiedź

Zamawiający dołącza do SIWZ szkice okien z naniesionymi podziałami, wymiarami i funkcjami otwierań.

Pytanie 2


Prosimy podać jaki pakiet szklący należy zastosować w przedmiotowym postępowaniu (standardowy 4/16/4, czy antywłamaniowy P2/12/4?)

Odpowiedź

W przedmiotowym postępowaniu należy zastosować pakiet szklący standardowy P1 4/16/4 zgodnie z dołączoną STWiOR

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

1.




Podział równy

szer. 2350 x wys.1750

ilość 15

2.




Podział równy

szer. 1610x wys.1580

ilość **36**


3.



szer. 800 x wys.800

ilość **33**


4.



szer. 970x wys.800

ilość **2**


5.



szer 850 x wys.1750

ilość 3


6.



szer.850 x wys.1500


ilość 7

7.



szer. 850x wys.1650 ilość 1

8.



1500

850

szer. 2350 x wys.1950 ilość 4

Do wiadomości:
- wszystkich uczestników postępowania

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. EKONOMICZNYCH

mgr Miroslaw Kereniec
podpis zamawiającego

SPIN